

ITAL STYL S.R.L.

CAIET DE SARCINI – DOCUMENTAȚIE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

PROCEDURĂ ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE ECHIPAMENTE:
SISTEM INTEGRAT PANOURI FOTOVOLTAICE (proiectare, furnizare, montaj și PIF) în cadrul proiectului
„SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL”, cod SMIS 329221
Finanțat prin Fondul pentru Modernizare
Programul-cheie 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”
Apel PFM/320/PFM_P1/NA – Schema de ajutor de stat OME nr. 355/05.04.2024
Contract de finanțare nr. 1542 din 24.04.2026

Procedură competitivă – Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați FM
(OME nr. 1561/30.10.2024, M.Of. nr. 1133/13.11.2024)

CUPRINS DOCUMENTAȚIE

- Secțiunea A** – Informații generale (beneficiar, proiect, procedură)
- Secțiunea B** – Specificații tehnice și cerințe de calificare
- Secțiunea C** – Criterii de atribuire
- Secțiunea D** – Formulare (F1 – F8)
- Secțiunea E** – Anexe

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE

I. Date beneficiar

Element	Detalii
Denumire firmă	ITAL STYL S.R.L.
Cod unic de înregistrare	RO18719344
Nr. ordine Registrul Comerțului	J33/726/2006
Adresa sediu social	Localitatea Volovăț, str. Fabricii nr. 3, județul Suceava, cod poștal 727615
Locul implementării	Localitatea Volovăț, str. Fabricii nr. 3, județul Suceava, cod poștal 727615 – halele de producție situate pe imobilele cu nr. cadastrale 33732, 32432 (proprietate ITAL STYL S.R.L.) și 30534 (drept de folosință); coordonate 47°48'47"N, 25°54'17"E
Reprezentant legal	BULIGA ABEL-DANIEL – Administrator, asociat unic (100%)
Persoană de contact procedură	BULIGA ABEL-DANIEL
Telefon	0733 052 501
E-mail	manager@italstyl.ro; economic@italstyl.ro

II. Date proiect

Element	Detalii
Program de finanțare	Fondul pentru Modernizare (OUG nr. 60/2022)
Program-cheie	Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei
Obiectiv specific	P1_OS1.1 – Creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare (până la 5 MW, inclusiv)
Apel de proiecte	PFM/320/PFM_P1/NA – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum
Schemă de ajutor de stat / Ghid	Ordinul ministrului energiei nr. 355/05.04.2024 (schemă) și nr. 356/05.04.2024 (Ghidul solicitantului)
Titlul proiectului	SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL
Cod proiect (SMIS)	329221
Contract de finanțare	nr. 1542 din 24.04.2026 – Ministerul Energiei
Indicatori principali	Capacitate nou instalată 0,399 MW; producție medie 417,52 MWh/an; min. 70% autoconsum; reducere GES 255,48 t CO ₂ echiv/an
Obiectul achiziției	SISTEM INTEGRAT PANOURI FOTOVOLTAICE (FURNIZARE + PROIECTARE, majoritar FURNIZARE)
Cod CPV principal	09331200-0 – Module solare fotovoltaice
Valoarea estimată (fără TVA)	972.051,06 lei (TVA 21%: 204.130,72 lei; total cu TVA: 1.176.181,78 lei) – conform Notei privind determinarea valorii estimate

III. Informații procedură

III.a. Sursa de finanțare

Element	Detalii
Fonduri nerambursabile	Fondul pentru Modernizare – Ministerul Energiei, în calitate de autoritate națională de implementare
Cod proiect / titlu	329221 – SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL
Contract de finanțare	nr. 1542 din 24.04.2026
Fonduri proprii	Contribuția proprie a beneficiarului ITAL STYL S.R.L. (inclusiv cheltuielile neeligibile și TVA)

III.b. Date contract

Element	Detalii
Tipul contractului	Contract de furnizare (Cap. III pct. 4 din Îndrumarul metodologic), cu operațiuni accesorii de proiectare, transport, montaj, probe, punere în funcțiune și instruire; încadrarea s-a făcut după obiectul principal – furnizarea de produse (pct. 4.7 alin. 9). 1 lot – sistem unitar.
Obiectul contractului	SISTEM INTEGRAT PANOURI FOTOVOLTAICE (proiectare, furnizare, montaj, punere în funcțiune): 840 module fotovoltaice (399,00 kWp), 4 invertore on-grid de 100 kW, structură de montaj pe acoperiș, TGD-PV, cabluri și trasee, monitorizare, legare la pământ/IPT, montaj și PIF
Criteriul de atribuire	Cel mai bun raport calitate-preț, cu elementele de departajare prezentate în ordinea priorității în Secțiunea C (pct. 6.1 alin. 11 și 17 din Îndrumar)
Locul de livrare / instalare	Localitatea Volovăț, str. Fabricii nr. 3, județul Suceava, cod poștal 727615 – acoperișul halelor existente, conform planșelor IE02 și IE03 din SF
Durata contractului	Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, inclusiv perioada de garanție. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse/prestate servicii și nu pot fi efectuate plăți (pct. 6.5 alin. 10).
Posibilitate de prelungire	DA, prin act adițional, numai astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării contractului de finanțare și fără a crea un avantaj ofertantului câștigător față de ceilalți ofertanți (pct. 8.4–8.5 din Îndrumar).
Termen de livrare, montaj și PIF	Maxim 90 de zile calendaristice de la ordinul de începere emis de beneficiar. Punerea în funcțiune trebuie corelată cu termenul-limită de implementare prevăzut la art. 2 alin. (6) din contractul de finanțare (în prezent 31.12.2026, cu posibilitate de prelungire prin act adițional la contractul de finanțare).
Valoarea estimată (fără TVA)	972.051,06 lei – stabilită prin Nota privind determinarea valorii estimate a achiziției (pct. 4.7 din Îndrumar), cu încadrare în contractul de finanțare
Modalități de plată	Plata se efectuează exclusiv prin virament bancar, în baza facturilor emise de furnizor, în corelare cu livrările și serviciile recepționate și acceptate la plată de beneficiar. Nu se acceptă plăți în numerar (pct. 4.6 din Îndrumar). Plata este corelată cu mecanismul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare prevăzut de OUG nr. 60/2022 și de art. 7 din contractul de finanțare. Mecanismul plăților va fi stipulat în contractul de furnizare.
Ajustarea prețului	NU. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează pe durata contractului (pct. 6.1 alin. 19–20 din Îndrumar). Orice suplimentare a prețului se poate face numai dacă beneficiarul suportă diferența, în integralitatea sa, din bugetul propriu sau din alte surse (pct. 6.1 alin. 21).

Element	Detalii
Possibilitate avans	Da, cu acordul părților. Furnizorul constituie, anterior plății avansului, o scrisoare de garanție bancară de avans, irevocabilă, necondiționată și executabilă la prima cerere, emisă de o instituție de credit autorizată în favoarea beneficiarului, cu valoare cel puțin egală cu avansul, valabilă până la recuperarea integrală a acestuia (clauză de garantare a executării contractului, conform pct. 6.1 alin. 15 din Îndrumar).
Garanția	Garanția instalației (minim 24 luni de la recepția la PIF) și garanțiile de producător (module min. 10 ani produs / 25 ani performanță; invertore min. 5 ani; structură min. 10 ani). În perioada de garanție furnizorul asigură remedierea/înlocuirea gratuită a elementelor defecte.
Garanție de participare / bună execuție	Nu se solicită (pct. 6.1 alin. 15 din Îndrumar). Executarea corespunzătoare a contractului este asigurată prin clauzele de penalități, recepție și garanție din contract.

Mențiuni cu privire la contract

- Draftul contractului de furnizare se publică împreună cu prezentul caiet de sarcini (pct. 6.2 alin. 1 din Îndrumar). Contractul se semnează numai cu ofertantul desemnat câștigător prin Raportul procedurii de achiziție (pct. 6.5 alin. 6).
- Caietul de sarcini, clarificările, oferta câștigătoare, precum și declarațiile privind evitarea dublei finanțări și beneficiarul real (pct. 4.8 și 4.9 din Îndrumar) fac parte integrantă din contract, ca anexe. Caietul de sarcini și oferta nu pot fi modificate prin contract (pct. 6.5 alin. 8–9).
- Contractul cuprinde obligatoriu datele de identificare ale părților, obiectul, valoarea și durata, precum și condiții exprese privind livrarea, montajul, punerea în funcțiune, recepția, standardele de calitate, service-ul, garanțiile, ajustarea prețului, modificarea și rezilierea contractului (pct. 6.5 alin. 7).
- Produsele trebuie să fie noi și să îndeplinească obligatoriu cerințele minime din prezentul caiet de sarcini. Înlocuirea produselor oferite este permisă doar în situații excepționale (produsul nu se mai comercializează, cu dovadă), cu produse cu caracteristici egale sau superioare, fără modificarea prețului (pct. 8.3).
- Orice modificare a contractului se face prin act adițional, strâns legat de obiectul contractului inițial (pct. 8.2).
- Toate costurile conexe (proiectare, transport, asigurare, organizare de șantier, montaj, cablare, probe, PIF, instruire, documentație, recepție) sunt incluse obligatoriu în prețul oferit.
- Echipamentele vor fi însoțite de fișele producătorului, cărți tehnice, declarații de conformitate CE, certificate de garanție, proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de punere în funcțiune și instruire.
- Penalități de întârziere: 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere față de termenul asumat.
- Clauze exprese privind sancționarea prezentării de documente false, inexacte sau incomplete, cu penalități între 5% și 100% din valoarea contractului, corelat cu corecțiile aplicate beneficiarului de autoritățile competente; declarația în fals privind dubla finanțare atrage încetarea contractului și restituirea sumelor (Anexa 1 la Îndrumar).
- Penalități corelate cu cele aplicate beneficiarului de Ministerul Energiei (inclusiv reducerea proporțională a finanțării prevăzută la art. 3 alin. (5) din contractul de finanțare, dacă puterea instalată recepționată este inferioară celei aprobate), atunci când culpa aparține furnizorului.
- La solicitarea beneficiarului sau a autorităților competente, furnizorul pune la dispoziție documente justificative privind respectarea principiului DNSH și a obligațiilor de mediu (suplimentar Formularului 7).
- Furnizorul asigură disponibilitatea informațiilor și documentelor cu ocazia misiunilor de verificare, audit sau control ale Ministerului Energiei sau ale altor structuri cu competențe în controlul și recuperarea fondurilor.
- Furnizorul respectă măsurile de informare și publicitate conform Manualului de identitate vizuală al Fondului pentru Modernizare (Anexa 2 la contractul de finanțare).

III.c. Procedura de achiziție

Element	Detalii
Procedura aplicată	Procedură competitivă, conform Capitolului VI din Îndrumarul metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru Modernizare, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale (aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1561/30.10.2024, M.Of. nr. 1133/13.11.2024), valoarea estimată fiind mai mare de 10.000 lei fără TVA (pct. 2.3)
Temei legal	Îndrumarul metodologic (aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1561/30.10.2024, M.Of. nr. 1133/13.11.2024); OUG nr. 60/2022; art. 6 alin. (11) din contractul de finanțare (respectarea principiilor generale în domeniul achizițiilor: nediscriminare, tratament egal, transparență, asumarea răspunderii – pct. 1.2 din Îndrumar)
Loturi	Nu – achiziția vizează un sistem fotovoltaic unitar, interdependent tehnic (1 lot); contractul nu se divide (pct. 4.7 alin. 8)
Oferte alternative	Nu se acceptă. Sub sancțiunea excluderii, un ofertant nu poate depune mai mult de o ofertă (pct. 6.3 alin. 1)
Valoarea ofertei	Se acceptă oferte cu valoare superioară valorii estimate; beneficiarul își asumă expres, în Raportul procedurii de achiziție, suportarea diferenței din bugetul propriu (pct. 6.3 alin. 15)
Publicare anunț	Pe web-site-ul propriu al beneficiarului (www.italstyl.ro) și într-un ziar/cotidian de interes național/local (ziarul Monitorul de Suceava) – anunțul conține informațiile prevăzute la pct. 6.2 alin. (2) și elementele de identitate vizuală ale Fondului pentru Modernizare (pct. 4.1)
Documentele procedurii	Caietul de sarcini și draftul contractului de furnizare se publică pe www.italstyl.ro , împreună cu anunțul, și se pun gratuit la dispoziția oricărui operator economic interesat (pct. 6.1 alin. 16; pct. 6.2 alin. 1)
Mijloace de comunicare	E-mail: manager@italstyl.ro ; poștă/curier la adresa beneficiarului. Răspunsurile la clarificări se publică pe www.italstyl.ro . Mijloacele de comunicare stabilite în anunț nu pot fi modificate ulterior (pct. 6.2 alin. 3)
Limba ofertei	Română (pct. 4.3 din Îndrumar). Documentele redactate în altă limbă, inclusiv fișele tehnice ale producătorilor, se prezintă însoțite de traducerea în limba română realizată de un traducător autorizat
Moneda	RON. Pentru ofertele în altă valută, conversia se face la cursul InforEuro din luna publicării anunțului
Vizitarea amplasamentului	Recomandată (neobligatorie), pe baza programării prealabile la telefon 0733 052 501, până la termenul-limită de solicitare a clarificărilor
Locul depunerii ofertelor	Personal sau prin poștă/curier la sediul beneficiarului: Localitatea Volovăț, str. Fabricii nr. 3, județul Suceava, cod poștal 727615
Termenul-limită de depunere	30.10.2026, ora 12:00
Deschiderea ofertelor	30.10.2026, ora 13:00, la sediul beneficiarului
Valabilitatea ofertei	Minim 90 de zile calendaristice de la termenul-limită de depunere

III.d. Modul de prezentare a ofertei

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnată/asumată de ofertant prin semnătură olografă (și ștampilă, dacă este cazul) sau prin semnătură electronică calificată (pct. 6.2 alin. 1 din Îndrumar), în plic închis și sigilat. Se acceptă și documente semnate cu semnătură electronică calificată, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 910/2014 (eIDAS) și a Legii nr. 455/2001, depuse pe suport electronic în plicul ofertei.

Plicul exterior va conține următoarele mențiuni:

- Numele, adresa completă, telefonul, e-mailul și persoana de contact a ofertantului;

- Mențiunea: „OFERTĂ pentru procedura competitivă de atribuire a contractului de furnizare Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune, în cadrul proiectului „SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL”, cod SMIS 329221. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 30.10.2026, ora 13:00”.

Oferta va fi însoțită obligatoriu de:

- Scrisoarea de înaintare (Secțiunea E) – atașată pe plicul exterior;
- Împuternicirea persoanei semnatare, dacă oferta nu este semnată de reprezentantul legal (Anexa E.1).

Acolo unde prezentul caiet de sarcini face trimitere la standarde sau la specificații care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, procedeu, marcă, brevet sau licență, acestea se consideră însoțite de mențiunea „sau echivalent”. Beneficiarul nu respinge o ofertă dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloace adecvate, că soluția propusă îndeplinește în mod echivalent cerințele (pct. 6.1 alin. 5–7 și 10 din Îndrumar).

În etapa de evaluare, beneficiarul poate solicita clarificări ori de câte ori consideră necesar, cu privire la neclarități sau documente lipsă, altele decât propunerea tehnică și propunerea financiară (pct. 6.3 alin. 10). Lipsa Formularului 1 (propunerea financiară), a Formularului 2 (propunerea tehnică) sau a fișelor tehnice ale producătorului pentru module, invertoare și structură conduce la respingerea ofertei. Dacă, prin răspunsul la clarificări, ofertantul modifică conținutul propunerii tehnice sau financiare, oferta va fi considerată neconformă.

Ofertantul își poate modifica sau retrage oferta numai până la termenul-limită de depunere, printr-o solicitare scrisă; aceste informații se consemnează în Raportul procedurii de achiziție (pct. 6.3 alin. 2). Modificările se depun în aceleași condiții ca oferta, cu inscripția „MODIFICĂRI” pe plicul exterior. După termenul-limită ofertele nu mai pot fi modificate (pct. 6.3 alin. 3). Prin depunerea ofertei, ofertantul acceptă în totalitate și fără rezerve condițiile din caietul de sarcini și din draftul de contract.

Dosarul ofertei cuprinde obligatoriu:

III.d.1. Propunerea financiară – Formularul 1 (cu Anexa – centralizator de preț)

Propunerea financiară include toate costurile furnizării și operațiunilor accesorii (proiectare, echipamente, materiale, transport, organizare de șantier, montaj, probe, PIF, instruire, documentație). Nu se acceptă costuri suplimentare ulterioare. Prețul este ferm pe toată perioada de valabilitate a ofertei și pe durata contractului.

Ofertele exprimate în euro se convertesc la cursul InforEuro din luna publicării anunțului (octombrie 2026: 1 EUR = 5.2786 lei). Ofertele alternative, parțiale sau condiționate se resping.

Preț aparent neobișnuit de scăzut: prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată. În acest caz beneficiarul solicită clarificări și documente justificative; dacă acestea nu justifică nivelul prețului sau capacitatea de execuție, oferta poate fi declarată neconformă.

III.d.2. Propunerea tehnică – Formularul 2 (fișă tehnică comparativă)

Formularul 2 este însoțit de oferta tehnică detaliată și de fișele tehnice ale producătorilor. Pentru fiecare cerință minimă, ofertantul indică valoarea efectiv oferită, producătorul/modelul și documentul justificativ (fișă tehnică, pagina). Nu este suficientă asumarea generică a conformității sau copierea cerințelor din caietul de sarcini. Valorile declarate pentru parametrii evaluați la elementul „Avantaj tehnic” (Secțiunea C) trebuie să rezulte din fișele tehnice/certIFICATELE de garanție ale producătorului.

Propunerea tehnică va cuprinde și: (i) configurația sistemului (număr de stringuri, alocare pe invertore/MPPT), (ii) schema monofilară de principiu, (iii) graficul de proiectare, livrare, montaj și PIF, corelat cu termenul ofertat. Se acceptă caracteristici superioare cerințelor minime, cu detalierea lor.

III.d.3. Formularul 3 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13, 14 și 15 din OUG nr. 66/2011

Declarația se prezintă de ofertant, precum și de fiecare asociat/subcontractant/terț susținător, după caz. Pentru verificarea conflictului de interese, se precizează:

- Asociatul unic al beneficiarului privat: BULIGA ABEL-DANIEL (100%);
- Administratorul beneficiarului privat: BULIGA ABEL-DANIEL;
- Persoanele implicate în evaluarea ofertelor: BULIGA ABEL-DANIEL, HURJUI MARIUS (consultant). Comisia de evaluare se numește prin decizie a reprezentantului legal, iar membrii acesteia completează,

Înainte de evaluare, declarația de imparțialitate, confidențialitate, incompatibilitate, disponibilitate și privind conflictul de interese (Anexa nr. 3 la Îndrumar – Anexa E.4).

III.d.4. Formularul 4 – Declarație privind situația personală a ofertantului

Sunt excluși de la procedură ofertanții care:

- se află în stare de faliment, lichidare, administrare judiciară, concordat, și-au suspendat activitatea sau se află într-o situație similară;
- ei sau persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control au fost condamnați definitiv pentru un delict legat de conduita profesională;
- au comis greșeli grave în conduita profesională, dovedite prin orice mijloc pe care ITAL STYL S.R.L. îl poate justifica;
- ei sau persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control au fost condamnați definitiv pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;
- nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor.

Situațiile privind condamnările nu se aplică dacă ofertantul demonstrează adoptarea de măsuri corespunzătoare față de persoanele în cauză. Fiecare asociat/subcontractant prezintă aceeași declarație.

III.d.5. Formularul 5 – Declarație privind subcontractanții (dacă este cazul)

Subcontractarea totală nu este permisă. Subcontractanții nominalizați nu pot fi înlocuiți fără acordul beneficiarului, prin act adițional, iar înlocuirea nu poate modifica condițiile inițiale. Se anexează acordul subcontractantului și Formularele 3 și 4 ale acestuia.

III.d.6. Formularul 6 – Acord de asociere (dacă este cazul)

În cazul ofertei comune se prezintă acordul de asociere în original și declarația privind partea din contract îndeplinită de fiecare asociat. Contractul de asociere se prezintă cel târziu la semnarea contractului de furnizare, doar de ofertantul câștigător.

III.d.7. Formularul 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Ofertanții se obligă să respecte principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH), în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, astfel cum a fost asumat prin cererea de finanțare și contractul de finanțare, pe întreaga durată a contractului.

III.d.8. Formularul 8 – Declarație privind evitarea dublei finanțări

Se completează conform modelului orientativ din Anexa nr. 1 la Îndrumarul metodologic (pct. 4.8). Declarația ofertantului câștigător se actualizează, dacă este cazul, și devine anexă la contract.

III.d.9. Certificat constatator ONRC

Persoane juridice române: certificat constatator emis de ONRC (inclusiv InfoCert), original sau copie conformă, emis cu cel mult 30 de zile înainte de termenul-limită de depunere, din care să rezulte că ofertantul are autorizată activitatea ce face obiectul contractului. Persoane juridice străine: documente echivalente, cu traducere autorizată în limba română. În cazul asocierii/subcontractării, cerința se verifică pentru fiecare membru, pentru partea sa din contract.

III.d.10. Documente privind beneficiarul real (pct. 4.9 din Îndrumar; Legea nr. 129/2019)

Se depun odată cu oferta și se actualizează de ofertantul câștigător anterior semnării contractului (cel puțin numele, prenumele și data nașterii beneficiarilor reali):

- ofertanți cu acționari persoane fizice/juridice înregistrate în România: documentul emis de ONRC (extras din Registrul beneficiarilor reali);
- ofertanți cu entități juridice străine în acționariat: declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (art. 326 Cod penal) privind beneficiarii reali ai entităților străine;
- ofertanți înregistrați în afara României: documente emise de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, cu traducere autorizată în limba română;

- asociații/fundații: document emis de Ministerul Justiției (Registrul național ONG) sau, după caz, declarație pe propria răspundere.

III.d.11. Atestat ANRE și experiență similară

Copia atestatului ANRE valabil al operatorului economic care execută instalațiile electrice (oferant, asociat sau subcontractant) și centralizatorul contractelor similare – vezi Secțiunea B, cerința 4.

III.d.12. Fișe tehnice ale producătorilor și certificatele solicitate în Secțiunea B (în limba română sau cu traducere autorizată)

III.d.13. Împuternicire pentru semnatarul ofertei (dacă este cazul)

ATENȚIE – motive de respingere a ofertei: lipsa Formularului 1 sau a Formularului 2; lipsa fișelor tehnice de la producător pentru module, invertore și structura de montaj; neîndeplinirea unei cerințe minime sau a unei cerințe de calificare din Secțiunea B; depunerea mai multor oferte de către același ofertant; oferta nesemnată ori semnată de o persoană fără mandat valid.

Ofertele transmise în altă locație sau după termenul-limită nu se deschid și nu se evaluează; acestea se menționează în Raportul procedurii de achiziție și se păstrează sigilate la dosarul achiziției (pct. 6.3 alin. 5).

Pot face obiectul clarificărilor: neconcordanțe minore sau documente/informații lipsă, altele decât propunerea tehnică și propunerea financiară.

III.e. Calendarul procedurii

Etapă	Data	Ora	Locația / mijlocul de comunicare
Publicarea anunțului, a caietului de sarcini și a draftului de contract	13.10.2026	-	www.italstyl.ro și ziarul Monitorul de Suceava
Termen-limită solicitare clarificări / vizită amplasament	22.10.2026	12:00	manager@italstyl.ro
Termen-limită răspuns la clarificări (cu min. 3 zile lucrătoare înainte de depunere)	23.10.2026	16:00	www.italstyl.ro; ulterior și e-mail către solicitanți
Termen-limită depunere oferte	30.10.2026	12:00	Sediul ITAL STYL S.R.L., Localitatea Volovăț, str. Fabricii nr. 3, județul Suceava, cod poștal 727615
Deschiderea ofertelor (raport de deschidere)	30.10.2026	13:00	Sediul ITAL STYL S.R.L.
Comunicarea Raportului procedurii de achiziție către ofertanți	după finalizarea evaluării	-	E-mail / poștă
Termen pentru depunerea contestațiilor	min. 5 zile lucrătoare de la comunicarea Raportului	-	E-mail / poștă
Soluționarea contestațiilor	max. 5 zile lucrătoare de la primire	-	E-mail / poștă
Invitația la semnarea contractului	termen de semnare max. 5 zile lucrătoare	-	E-mail
Publicarea rezultatului procedurii	în max. 5 zile de la semnarea contractului	-	www.italstyl.ro

La stabilirea termenului de depunere nu se iau în calcul ziua publicării anunțului și ziua depunerii ofertelor (pct. 6.2 alin. 5). Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică pe web-site-ul propriu, în același timp pentru toți operatorii economici interesați, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere (pct. 6.2 alin. 6–8). Dacă răspunsurile la clarificări conduc la modificări ale caietului de sarcini, termenul de depunere se prelungește cu minim 5 zile lucrătoare, cu informarea tuturor operatorilor pe web-site-ul propriu (pct. 6.2 alin. 9–10). Prin clarificări nu se pot stabili criterii sau condiții noi și nici nu se pot modifica cele existente (pct. 6.2 alin. 11).

III.f. Evaluarea ofertelor, contestații și semnarea contractului

- Ofertele se deschid la locul, data și ora stabilite; se întocmește un raport cu documentele primite de la fiecare ofertant și numărul de pagini (pct. 6.3 alin. 4).
- Evaluarea se face de comisia de evaluare, numită prin decizie a reprezentantului legal, pe baza tuturor cerințelor din caietul de sarcini și a criteriului de atribuire; în evaluare nu se pot adăuga cerințe noi și nu se poate renunța la cerințele enunțate (pct. 6.3 alin. 6–9).
- Raportul procedurii de achiziție detaliază avantajele și dezavantajele fiecărei oferte în raport cu fiecare specificație din caietul de sarcini, modul în care avantajele contribuie la realizarea proiectului și menționează expres numele ofertantului câștigător și prețul contractului (pct. 6.1 alin. 18; pct. 6.3 alin. 12–14).
- Erorile din caietul de sarcini constatate înainte de evaluare pot fi corectate prin erată publicată pe web-site-ul propriu; erorile de fond constatate în etapa de evaluare, care ar putea conduce la încălcarea principiilor, pot determina anularea și reluarea procedurii (pct. 6.3 alin. 11).
- Dacă nu se depune nicio ofertă, se poate decide reluarea procedurii sau prelungirea termenului de depunere; dacă s-au depus numai oferte neconforme, procedura se anulează și se reia (pct. 6.3 alin. 17–18).
- Raportul procedurii se comunică tuturor ofertanților, împreună cu termenul de contestare de minim 5 zile lucrătoare; contestațiile se soluționează în maxim 5 zile lucrătoare de la primire (pct. 6.4).
- Procedura poate fi verificată de Ministerul Energiei pe baza listei de verificare din Anexa nr. 4 la Îndrumar; dosarul achiziției se constituie conform Anexei nr. 2 (pct. 6.3 alin. 19; Cap. VII).
- Ofertantul câștigător este invitat prin e-mail la semnarea contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare; dacă nu se prezintă și nu justifică absența, beneficiarul poate atribui contractul următorului clasat sau poate anula procedura (pct. 6.5 alin. 2–3).

SECȚIUNEA B – CERINȚE DE CALIFICARE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

IV. Cerințe de calificare

Îndrumarul metodologic nu reglementează criteriile de calificare/selecție; beneficiarul privat le include în caietul de sarcini întrucât le consideră necesare pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul de finanțare (pct. 6.1 alin. 12). Cerințele de mai jos nu pot fi abandonate în etapa de evaluare (alin. 13), iar ofertanții pot dovedi îndeplinirea lor prin orice mijloace verificabile (alin. 14).

Cerința	Conținut	Documente doveditoare
1. Neîncadrarea în situații de conflict de interese	Nu se încadrează în situațiile art. 13, 14 și 15 din OUG nr. 66/2011. Structura beneficiarului: BULIGA ABEL-DANIEL – 100%. Persoanele implicate în evaluare: Buliga Abel-Daniel, Hurjui Marius (consultant).	Formularul 3 – original; și pentru fiecare asociat/subcontractant/terț susținător
2. Situația personală a ofertantului	Nu se află în faliment, lichidare, concordat; activitate nesuspendată; fără greșeli grave profesionale; fără condamnări definitive pentru fraudă, corupție, crimă organizată, spălare de bani; obligații fiscale îndeplinite.	Formularul 4 – original
3. Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Ofertantul are autorizată activitatea ce face obiectul contractului (furnizare echipamente/instalații fotovoltaice și/sau execuție instalații electrice – cod CAEN relevant).	Certificat constatator ONRC (sau InfoCert), emis cu max. 30 de zile înainte de termenul-limită; pentru străini – documente echivalente, cu traducere autorizată
4. Capacitate tehnică – atestare ANRE și experiență similară	Operatorul economic care execută montajul și instalațiile electrice (ofertant, asociat sau subcontractant) deține atestat ANRE valabil pentru executarea instalațiilor electrice aferente centralelor electrice de puterea proiectului (tip C1A sau C2A, sau superior/echivalent) și personal electrotehnic autorizat ANRE (min. 1 persoană). Experiență similară: minim 3 contracte care au avut ca obiect sisteme fotovoltaice de putere instalată cel puțin egală cu cea din prezenta procedură (399 kWp).	Copie atestat ANRE; copie legitimație/autorizație ANRE a personalului; centralizator al contractelor similare (beneficiar, obiect, putere sistem, perioadă) – nu se solicită contractele integrale; beneficiarul poate solicita documente suport (ex. procese-verbale de recepție); pentru străini – echivalent recunoscut
5. Conformitatea echipamentelor	Echipamentele oferite îndeplinesc cerințele minime de la cap. V.	Fișe tehnice producător, certificate IEC/CE, declarații de conformitate
6. Subcontractare (dacă este cazul)	Subcontractarea totală este interzisă; înlocuirea subcontractanților doar cu acordul scris al beneficiarului.	Formularul 5 – original
7. Asociere (dacă este cazul)	Mai mulți operatori economici pot depune ofertă comună, fără obligația de a formaliza asocierea anterior atribuirii.	Formularul 6 – original; contract de asociere la semnarea contractului
8. Beneficiar real	Conform pct. 4.9 din Îndrumar și Legii nr. 129/2019 (nume, prenume, data nașterii beneficiarilor reali).	Documentele prevăzute la III.d.10
9. Respectarea principiului DNSH	Conform art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 și angajamentelor asumate prin cererea de finanțare.	Formularul 7 – original
10. Evitarea dublei finanțări	Conform pct. 4.8 din Îndrumar și art. 4 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2020/1001.	Formularul 8 – original

V. Specificații tehnice

Prezentele specificații descriu cerințele minime pentru Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune. Sursa cerințelor: Studiul de fezabilitate nr. 1160224/2024 (STARTGREEN S.R.L., varianta finală după clarificări – Scenariul 1 recomandat), planșele IE01–IE03, Auditul electroenergetic și Avizul tehnic de racordare emis de Delgaz Grid S.A.

Specificațiile sunt definite prin cerințe de performanță și funcționale și prin trimitere la standarde (pct. 6.1 alin. 3 din Îndrumar); fiecare trimitere la un standard este însoțită de mențiunea „sau echivalent”. Specificațiile nu precizează producători, mărci, origini sau procedee specifice (pct. 6.1 alin. 4). Parametrii din cererea de finanțare au fost aduși la nivelul actual al pieței, fără modificarea indicatorilor asumați și a scopului achiziției (pct. 6.1 alin. 8).

Cerințele țin seama de accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori (pct. 6.1 alin. 1 – vezi cerința privind monitorizarea accesibilă) și de criteriile UE pentru achiziții publice ecologice (pct. 1.4 lit. b – <https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu> – vezi cerința privind caracteristicile de mediu).

V.1. Context și justificare tehnică

ITAL STYL S.R.L. (CAEN 1623 – fabricarea elementelor de dulgherie și tâmplărie) a înregistrat în 2023 un consum de energie activă de cca. 724,914 MWh, alimentat integral din rețea printr-un post de transformare de 630 kVA, 20/0,4 kV. Proiectul prevede o centrală fotovoltaică on-grid pentru autoconsum, montată pe acoperișul halelor existente (suprafață utilizată cca. 1.850 m²), cu puterea instalată de 399,00 kWp c.c. / 400 kW c.a., care va produce cca. 417,52 MWh/an, va acoperi min. 70% autoconsum și va reduce emisiile cu 255,48 t CO₂echiv/an.

Sistemul se racordează în tabloul general existent al beneficiarului prin tabloul TGD-PV. Conform ATR, puterea maximă simultană evacuată aprobată este 399 kW (443,33 kVA), iar puterea absorbită 400 kW; nu sunt prevăzute instalații de stocare. Lucrările la instalația de racordare a operatorului de distribuție nu fac obiectul prezentului contract.

V.2. Caracteristici tehnice obligatorii (cerințe minime)

ATENȚIE: Neîndeplinirea oricărei cerințe minime conduce la RESPINGEREA ofertei. Ofertantul completează Formularul 2 indicând pentru fiecare cerință valoarea/parametrul efectiv al echipamentului oferit, producătorul și modelul, susținute de fișele tehnice ale producătorului. Nu este suficientă preluarea textului din caietul de sarcini.

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica ofertată (se completează de ofertant)	Document justificativ
A. PANOURI (MODULE) FOTOVOLTAICE – 840 buc.				
1	Tehnologie celule	Siliciu monocristalin, tehnologie half-cell / half-cut		
2	Putere nominală STC / modul	Minim 475 Wp, toleranță de putere exclusiv pozitivă		
3	Număr module / putere totală c.c.	840 buc. / 399,00 kWp (configurație conform ATR)		
4	Eficiența modulului (STC)	Minim 22,0%		
5	Tensiunea maximă a sistemului	Minim 1.000 Vcc		
6	Temperatura de funcționare	Minim -40 °C ... +85 °C		
7	Coeficient de temperatură Pmax	Maxim -0,35 %/°C (valoare absolută cel mult 0,35)		
8	Rezistență mecanică (sarcină statică)	Minim 5.400 Pa față / 2.400 Pa spate		
9	Cutie de joncțiune / conectori	Minim IP68; conectori MC4 sau echivalent compatibil		
10	Certificări	IEC 61215, IEC 61730, marcaj CE		
11	Garanție de produs	Minim 10 ani		

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica oferată (se completează de oferant)	Document justificativ
12	Garanție de performanță	Minim 80% din puterea nominală după 25 de ani (garanție liniară)		
B. INVERTOARE ON-GRID TRIFAZATE – 4 buc.				
13	Tip / putere nominală c.a.	On-grid, trifazat, 100 kW / buc. (total 400 kW c.a.)		
14	Eficiență europeană	Minim 97,0%		
15	Tensiune maximă de intrare c.c.	Minim 1.000 Vcc		
16	Domeniu de operare MPPT	Minim 200 ... 1.000 Vcc		
17	Număr de MPPT / invertor	Minim 4		
18	Curent maxim pe MPPT	Minim 30 A		
19	Ieșire c.a.	3F, 230/400 V, 50 Hz; curent de ieșire corespunzător puterii nominale de 100 kW		
20	Grad de protecție	Minim IP54		
21	Protecții integrate	Deconectare automată ieșire; anti-insularizare; supracurent c.a.; inversare polaritate c.c.; detecție defect pe string; descărcătoare supratensiune c.c. și c.a.; monitorizare rezistență izolație c.c.; monitorizare curent rezidual		
22	Limitarea puterii active	Da – limitare putere produsă/injectată, la comanda operatorului de rețea / pe baza datelor de consum (smart meter)		
23	Comunicație / monitorizare	Minim Ethernet (RJ45) și/sau Wi-Fi; monitorizare locală și de la distanță (internet), inclusiv aplicație pentru dispozitive mobile		
24	Conformitate racordare	Conform cerințelor ATR și Ord. ANRE nr. 228/2018, nr. 51/2019 și nr. 15/2022; certificat de conformitate acceptat de operatorul de distribuție		
25	Garanție	Minim 5 ani		
C. STRUCTURĂ DE MONTAJ PE ACOPERIȘ – pentru 399,00 kWp				
26	Tip / material	Structură prefabricată pentru montaj pe acoperiș, din aluminiu și/sau oțel zincat; elemente de fixare din oțel inoxidabil		
27	Compatibilitate	Compatibilă cu învelitoarea existentă a halelor (planșele IE02, IE03); fixare cu asigurarea etanșeității în punctele de ancorare		

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica oferată (se completează de oferant)	Document justificativ
28	Dimensionare	Zăpadă sk = 2,5 kN/m ² (CR 1-1-3/2012); presiune de referință vânt qref = 0,4 kPa (CR 1-1-4/2012); ag = 0,2 g (P100-1/2013)		
29	Documentație	Fișă tehnică producător, manual de montaj și memoriu/calcul de dimensionare al sistemului de prindere		
30	Legare la pământ	Elemente/cleme pentru echipotentializarea structurii și a ramelor modulelor		
31	Garanție	Minim 10 ani		
D. TABLOU GENERAL DE DISTRIBUȚIE SISTEM FOTOVOLTAIC (TGD-PV) – 1 buc.				
32	Parametri	Pi = 400 kW; 400 V c.a., 50 Hz; cos φ = 0,9		
33	Echipare	Întreprupătoare automate cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit; SPD tip 2 c.a.; bornă/bară de împământare; posibilitate de separare a instalației PV pentru mentenanță		
34	Amplasare	Interior, lângă tabloul electric general existent (unde se amplasează și invertoarele); comandă locală		
E. CABLURI, TRASEE ȘI ACCESORII (cantități orientative conform SF, se verifică de ofertant)				
35	Cablu solar c.c.	Tip PV1-F / H1Z2Z2-K 1x6 mm ² sau echivalent, rezistent UV – cca. 2.600 m		
36	Cablu c.a. 0,4 kV	CYABY 3x240+120 mm ² – cca. 100 m; CYABY 3x150+70 mm ² – cca. 200 m (sau secțiuni rezultate din proiectare)		
37	Tuburi de protecție	Tub rîflat pentru exterior Ø32 mm – cca. 750 m; jgheaburi/canale de cabluri, coliere, tuburi termocontractibile		
38	Cădere de tensiune c.a.	Maxim 2%		
39	Conectori / rezervă	Conectori compatibili cu cei ai modulelor; cabluri și conectori de rezervă (număr acoperitor)		
F. MĂSURARE, COMUNICAȚIE ȘI MONITORIZARE				
40	Contor / smart meter	Contor bidirecțional (dublu sens) pentru managementul puterii injectate – 1 buc.		
41	Cutii sigilabile	Cutii sigilabile / suporturi contor la bornele invertoarelor, conform specificațiilor Delgaz Grid SA (pct. 4 (2) c) din ATR)		

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica ofertată (se completează de ofertant)	Document justificativ
42	Router / datalogger	Router Wi-Fi – 1 buc.; dispozitiv de achiziție date / comunicație pentru toate invertoarele		
43	Platformă de monitorizare	Acces online și aplicație mobilă, fără costuri de licență pentru beneficiar pe perioada de garanție		
G. INSTALAȚIE DE LEGARE LA PĂMÂNT ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI (IPT)				
44	Legare la pământ	Racordarea structurii, invertoarelor și TGD-PV la priza de pământ; schemă TN-S		
45	Rezistența de dispersie	Maxim 1 Ω (priză comună cu IPT) / maxim 4 Ω (priză dedicată); completare cu electrozi OL-Zn 2½" L = 1,5 m și platbandă OL-Zn 40x4 mm până la atingerea valorii		
46	IPT	Nivel de protecție IV (normal), conform I7-2011: captare, coborâri cu piese de separație, BEP, legături de echipotențializare		
47	Protecție la supratensiuni	SPD tip 2 în toate tablourile de distribuție; conductoare de legătură minim 4 mm ² Cu		
H. SERVICII INCLUSE ÎN PREȚ				
48	Proiectare	Proiect tehnic de execuție și detalii de execuție pentru sistemul fotovoltaic (verificarea sistemului de prindere pe acoperiș, instalații electrice c.c./c.a., legare la pământ/IPT), elaborat de proiectant atestat ANRE pentru categoria de lucrări, în baza SF și a ATR; predare către beneficiar înainte de începerea montajului		
49	Transport și livrare	DDP la locul de implementare – Volovăț, str. Fabricii nr. 3, jud. Suceava		
50	Montaj și execuție	Organizare de șantier, montaj structură, module, invertoare, TGD-PV, cablare, legare la pământ/IPT, de către operator economic atestat ANRE		
51	Verificări și probe	Măsurători și probe conform PE 116/94 și I7-2011 (rezistență izolație, continuitate, priză de pământ – buletine PRAM), verificare stringuri, configurare invertoare		
52	Punere în funcțiune	PIF și documentația aferentă (dosarul instalației de utilizare pentru operatorul de distribuție, cf. ATR); asistență la punerea sub tensiune și la obținerea certificatului de racordare		

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica ofertată (se completează de ofertant)	Document justificativ
53	Documentație finală	Cărți tehnice, declarații de conformitate/certificate, manuale de exploatare și întreținere în limba română, schema monofilară și planuri as-built, lista pieselor de schimb pentru 2 ani de funcționare		
54	Instruire	Instruirea a minim 2 persoane din personalul beneficiarului		
I. CERINȚE GENERALE APLICABILE TUTUROR ECHIPAMENTELOR				
55	Stare echipamente	Noi, nefolosite, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrare		
56	Garanție instalație (execuție + echipamente)	Minim 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la PIF (fără a diminua garanțiile de producător de la pct. A–C)		
57	Termen de livrare, montaj și PIF	Maxim 90 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere		
58	Timp de intervenție fizică la avarie	Maxim 72 ore de la notificare		
59	Standarde / normative	Legea nr. 10/1995, I7-2011, NTE 007/08/00, PE 116/94, P118/1-2016, normele SSM și PSI în vigoare		
60	Accesibilitate (pct. 6.1 alin. 1 din Îndrumar)	Monitorizarea și comanda sistemului accesibile prin aplicație/interfață intuitivă (web și mobil), cu afișare vizuală clară și utilizabilă și de persoane cu dizabilități; TGD-PV și echipamentele de comandă amplasate la nivelul solului, accesibile pentru operare		
61	Caracteristici de mediu (criterii GPP UE)	Echipamente conforme RoHS (Directiva 2011/65/UE) și REACH; module și invertoare preluate la sfârșitul duratei de viață în regim DEEE (Directiva 2012/19/UE) – producătorul/distribuitorul înregistrat în sistemul de gestionare DEEE; ambalajele se colectează selectiv și se predau spre reciclare		

Notă: Configurația de 840 module × 475 Wp și 4 invertoare × 100 kW corespunde datelor aprobate prin ATR. Orice configurație diferită se acceptă numai dacă păstrează puterea instalată de 399,00 kWp c.c. și 400 kW c.a., iar ofertantul își asumă, pe cheltuiala sa și fără afectarea termenului, eventualele demersuri de actualizare a documentației la operatorul de distribuție.

VI. Mențiuni privind amplasamentul și execuția

Element	Detalii
Amplasament	Localitatea Volovăț, str. Fabricii nr. 3, județul Suceava, cod poștal 727615; nr. cadastrale 33732, 32432, 30534; acoperișul halelor de producție conform planșei IE03 „Plan de situație propus pentru amplasarea sistemului fotovoltaic”

Element	Detalii
Autorizare	Conform SF, nu s-a solicitat certificat de urbanism; s-a depus notificare la autoritatea de mediu. Beneficiarul pune la dispoziție SF, planșele și ATR; eventualele avize/acte suplimentare se obțin de beneficiar, cu sprijinul tehnic al furnizorului (pct. 1.4 lit. c din Îndrumar).
Racordare	Conform ATR (Delgaz Grid S.A.): punct de racordare 20 kV, PT 630 kVA la consumator. Furnizorul asigură conformitatea instalației de utilizare și întocmește documentația necesară punerii sub tensiune/PIF.
Condiții de lucru	Lucrările se execută în incinta beneficiarului, cu activitatea de producție în desfășurare; furnizorul respectă normele SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 300/2006 – lucru la înălțime) și PSI (P118/1-2016, C300-94) și asigură protecția acoperișului existent.
Recepție	Recepție cantitativă și calitativă la livrare și recepție la punerea în funcțiune (proces-verbal PIF), care atestă puterea instalată de 399,00 kWp.

SECȚIUNEA C – CRITERII DE ATRIBUIRE

Îndrumarul metodologic nu impune un anumit criteriu de atribuire (pct. 6.1 alin. 17). Beneficiarul privat aplică criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”, cu elementele de departajare de mai jos, prezentate în ordinea priorității (pct. 6.1 alin. 11). Se evaluează exclusiv ofertele care îndeplinesc toate cerințele de calificare și toate cerințele tehnice minime.

Oferta câștigătoare este cea care obține cel mai mare punctaj total. În Raportul procedurii de achiziție se prezintă avantajele tehnice și financiare care motivează alegerea, raportat la cerințele minime obligatorii și la cele suplimentare asumate de ofertanți, exclusiv pe baza informațiilor din oferte și din răspunsurile la clarificări (pct. 6.1 alin. 18).

Prioritate	Element de departajare	Pondere	Punctaj maxim
1	Avantaj tehnic	50%	50
2	Prețul ofertei (fără TVA)	30%	30
3	Perioada de garanție a instalației	10%	10
4	Timpul de intervenție fizică în caz de avarie	10%	10
	TOTAL	100%	100

Element de departajare 1 – Avantaj tehnic (50 puncte)

Pentru a asigura transparența și tratamentul egal, avantajul tehnic se evaluează exclusiv pe baza următorilor parametri cuantificabili, superiori cerințelor minime, declarați în Formularul 2 și susținuți de fișele tehnice/certIFICATELE de garanție ale producătorului:

Subfactor	Cerința minimă	Punctaj maxim
a) Eficiența modulului fotovoltaic (STC, %)	22,0%	15
b) Garanția de performanță a modulelor la 25 de ani (% din P _{nom})	80%	10
c) Garanția de produs a modulelor (ani)	10 ani	10
d) Eficiența europeană a invertoarelor (%)	97,0%	10
e) Garanția invertoarelor (ani)	5 ani	5
TOTAL Avantaj tehnic		50

Pentru fiecare subfactor: $P_s(n) = P_s(\max) \times [V(n) - V(\min)] / [V(\text{best}) - V(\min)]$, unde $V(n)$ este valoarea oferită de oferta evaluată, $V(\min)$ este cerința minimă, iar $V(\text{best})$ este cea mai bună valoare oferită dintre ofertele conforme. Dacă toate ofertele conforme oferă exact cerința minimă ($V(\text{best}) = V(\min)$), toate primesc punctajul maxim al subfactorului. $P_1(n)$ = suma punctajelor subfactorilor a)–e).

Element de departajare 2 – Prețul ofertei (30 puncte)

$P_2(n) = [\text{Preț}(\min) / \text{Preț}(n)] \times 30$, unde $\text{Preț}(\min)$ este cel mai mic preț oferit (fără TVA), iar $\text{Preț}(n)$ prețul ofertei evaluate.

Element de departajare 3 – Perioada de garanție a instalației (10 puncte)

Garanția instalației (execuție și echipamente) se exprimă în luni de la recepția la PIF, minim 24 de luni. Garanțiile peste 60 de luni se punctează ca 60 de luni.

$P_3(n) = [G(n) / G(\max)] \times 10$, unde $G(n)$ este garanția ofertei evaluate, iar $G(\max)$ cea mai mare garanție oferită.

Element de departajare 4 – Timpul de intervenție fizică în caz de avarie (10 puncte)

Timpul se exprimă în ore de la notificare și se referă la intervenția fizică la amplasament (nu la intervenția online/telefonică), maxim 72 de ore. Timpii sub 4 ore se punctează ca 4 ore.

$P_4(n) = [I(\min) / I(n)] \times 10$, unde $I(\min)$ este cel mai mic timp de intervenție oferit, iar $I(n)$ timpul ofertei evaluate.

Punctaj total: $P(n) = P1(n) + P2(n) + P3(n) + P4(n)$. Punctajele se calculează cu două zecimale. În caz de egalitate a punctajului total, câștigătoare este oferta cu prețul cel mai scăzut; dacă egalitatea persistă, oferta cu punctajul cel mai mare la „Avantaj tehnic”. Ofertele nu pot fi modificate după termenul de depunere (pct. 6.3 alin. 3).

Notă: Beneficiarul nu este obligat să declare câștigătoare oferta cu cel mai mic preț, ci pe cea care obține cel mai bun raport calitate-preț, cu respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Valorile oferite pentru avantajul tehnic, garanția și timpul de intervenție devin obligații contractuale.

SECȚIUNEA D – FORMULARE

Formularul 1 – Oferta financiară

OFERTANT (denumirea/numele): _____

Nr. înregistrare: _____ / Data: _____

Către: **ITAL STYL S.R.L.**

Localitatea Volovăț, str. Fabricii nr. 3, județul Suceava, cod poștal 727615

Ca urmare a anunțului publicat pe web-site-ul ITAL STYL S.R.L. și în presă privind procedura competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare „Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune” în cadrul proiectului „SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL”, cod SMIS 329221, subsemnatul/a _____, reprezentant legal/împuternicit al ofertantului _____, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele caietului de sarcini, să furnizăm, să montăm și să punem în funcțiune sistemul fotovoltaic on-grid de 399,00 kWp pentru suma de:

Valoare fără TVA: _____ lei (în litere: _____ lei)

TVA (21%): _____ lei

TOTAL cu TVA: _____ lei (în litere: _____ lei)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să livrăm, să montăm și să punem în funcțiune sistemul în termen de _____ zile calendaristice (maxim 90) de la ordinul de începere, conform prevederilor contractuale.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă _____ zile calendaristice (minim 90) de la termenul-limită de depunere; oferta rămâne obligatorie pentru noi până la expirarea acestei perioade.

Data completării: ____ / ____ / ____

Ofertant:

(semnătura autorizată și ștampila – dacă este cazul)

Anexa la Formularul 1 – Centralizator de preț

Nr.	Componentă	U.M.	Cant.	Producător / model	Valoare fără TVA (lei)
1	Proiectare (proiect tehnic și detalii de execuție, documentație as-built)	set	1		
2	Module fotovoltaice min. 475 Wp	buc	840		
3	Invertoare on-grid trifazate 100 kW	buc	4		
4	Structură de montaj pe acoperiș	kWp	399		
5	Tablou general de distribuție TGD-PV	buc	1		
6	Cabluri c.c./c.a., tuburi, trasee, accesorii	set	1		
7	Măsurare, comunicație, monitorizare (smart meter, router, datalogger, cutii sigilabile)	set	1		
8	Legare la pământ, IPT, SPD	set	1		
9	Transport, organizare de șantier, montaj, probe, PIF, instruire, documentație	set	1		
	TOTAL fără TVA				

Element solicitat	Răspuns ofertant
Costul total oferat, fără TVA (lei)	
Echipamentele oferate sunt NOI și NEUTILIZATE	DA / NU
Oferta este valabilă minim 90 de zile	DA / NU
Termenul de livrare, montaj și PIF oferat (zile calendaristice, max. 90)	
Perioada de garanție a instalației oferată (luni, min. 24)	
Timpul de intervenție fizică în caz de avarie (ore, max. 72)	
Avantaj tehnic a) – eficiența modulului (%)	
Avantaj tehnic b) – garanția de performanță a modulelor la 25 ani (%)	
Avantaj tehnic c) – garanția de produs a modulelor (ani)	
Avantaj tehnic d) – eficiența europeană a invertoarelor (%)	
Avantaj tehnic e) – garanția invertoarelor (ani) / garanția structurii (ani)	
Condiția de plată propusă	
Proiectarea, transportul, montajul, PIF și instruirea sunt incluse în preț	DA / NU
Plata exclusiv prin virament bancar (fără numerar)	DA
Fișe tehnice producător anexate	DA / NU
Declarații de conformitate CE / certificate IEC 61215, IEC 61730 anexate	DA / NU
Atestat ANRE și centralizator experiență similară (min. 3 contracte) anexate	DA / NU

Formularul 2 – Oferta tehnică (fișă tehnică comparativă)

OFERTANT (denumirea/numele): _____

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica ofertată (se completează de oferant)	Document justificativ (fișă/pag.)
A. PANOURI (MODULE) FOTOVOLTAICE – 840 buc.				
1	Tehnologie celule	Siliciu monocristalin, tehnologie half-cell / half-cut		
2	Putere nominală STC / modul	Minim 475 Wp, toleranță de putere exclusiv pozitivă		
3	Număr module / putere totală c.c.	840 buc. / 399,00 kWp (configurație conform ATR)		
4	Eficiența modulului (STC)	Minim 22,0%		
5	Tensiunea maximă a sistemului	Minim 1.000 Vcc		
6	Temperatura de funcționare	Minim -40 °C ... +85 °C		
7	Coeficient de temperatură Pmax	Maxim -0,35 %/°C (valoare absolută cel mult 0,35)		
8	Rezistență mecanică (sarcină statică)	Minim 5.400 Pa față / 2.400 Pa spate		
9	Cutie de joncțiune / conectori	Minim IP68; conectori MC4 sau echivalent compatibil		
10	Certificări	IEC 61215, IEC 61730, marcaj CE		
11	Garanție de produs	Minim 10 ani		
12	Garanție de performanță	Minim 80% din puterea nominală după 25 de ani (garanție liniară)		
B. INVERTOARE ON-GRID TRIFAZATE – 4 buc.				
13	Tip / putere nominală c.a.	On-grid, trifazat, 100 kW / buc. (total 400 kW c.a.)		
14	Eficiență europeană	Minim 97,0%		
15	Tensiune maximă de intrare c.c.	Minim 1.000 Vcc		
16	Domeniu de operare MPPT	Minim 200 ... 1.000 Vcc		
17	Număr de MPPT / invertor	Minim 4		
18	Curent maxim pe MPPT	Minim 30 A		
19	Ieșire c.a.	3F, 230/400 V, 50 Hz; curent de ieșire corespunzător puterii nominale de 100 kW		
20	Grad de protecție	Minim IP54		

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica ofertată (se completează de ofertant)	Document justificativ (fișă/pag.)
21	Protecții integrate	Deconectare automată ieșire; anti-insularizare; supracurent c.a.; inversare polaritate c.c.; detecție defect pe string; descărcătoare supratensiune c.c. și c.a.; monitorizare rezistență izolație c.c.; monitorizare curent rezidual		
22	Limitarea puterii active	Da – limitare putere produsă/injectată, la comanda operatorului de rețea / pe baza datelor de consum (smart meter)		
23	Comunicație / monitorizare	Minim Ethernet (RJ45) și/sau Wi-Fi; monitorizare locală și de la distanță (internet), inclusiv aplicație pentru dispozitive mobile		
24	Conformitate racordare	Conform cerințelor ATR și Ord. ANRE nr. 228/2018, nr. 51/2019 și nr. 15/2022; certificat de conformitate acceptat de operatorul de distribuție		
25	Garanție	Minim 5 ani		
C. STRUCTURĂ DE MONTAJ PE ACOPERIȘ – pentru 399,00 kWp				
26	Tip / material	Structură prefabricată pentru montaj pe acoperiș, din aluminiu și/sau oțel zincat; elemente de fixare din oțel inoxidabil		
27	Compatibilitate	Compatibilă cu învelitoarea existentă a halelor (planșele IE02, IE03); fixare cu asigurarea etanșeității în punctele de ancorare		
28	Dimensionare	Zăpadă $s_k = 2,5 \text{ kN/m}^2$ (CR 1-1-3/2012); presiune de referință vânt $q_{ref} = 0,4 \text{ kPa}$ (CR 1-1-4/2012); $ag = 0,2 \text{ g}$ (P100-1/2013)		
29	Documentație	Fișă tehnică producător, manual de montaj și memoriu/calcul de dimensionare al sistemului de prindere		
30	Legare la pământ	Elemente/cleme pentru echipotențializarea structurii și a ramelor modulelor		
31	Garanție	Minim 10 ani		
D. TABLOU GENERAL DE DISTRIBUȚIE SISTEM FOTOVOLTAIC (TGD-PV) – 1 buc.				
32	Parametri	$P_i = 400 \text{ kW}$; 400 V c.a. , 50 Hz ; $\cos \varphi = 0,9$		
33	Echipare	Înterupătoare automate cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit; SPD tip 2 c.a.; bornă/bară de împământare; posibilitate de separare a instalației PV pentru mentenanță		

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica ofertată (se completează de ofertant)	Document justificativ (fișă/pag.)
34	Amplasare	Interior, lângă tabloul electric general existent (unde se amplasează și invertoarele); comandă locală		
E. CABLURI, TRASEE ȘI ACCESORII (cantități orientative conform SF, se verifică de ofertant)				
35	Cablu solar c.c.	Tip PV1-F / H1Z2Z2-K 1x6 mm ² sau echivalent, rezistent UV – cca. 2.600 m		
36	Cablu c.a. 0,4 kV	CYABY 3x240+120 mm ² – cca. 100 m; CYABY 3x150+70 mm ² – cca. 200 m (sau secțiuni rezultate din proiectare)		
37	Tuburi de protecție	Tub rîflat pentru exterior Ø32 mm – cca. 750 m; jgheaburi/canale de cabluri, coliere, tuburi termocontractibile		
38	Cădere de tensiune c.a.	Maxim 2%		
39	Conectori / rezervă	Conectori compatibili cu cei ai modulelor; cabluri și conectori de rezervă (număr acoperitor)		
F. MĂSURARE, COMUNICAȚIE ȘI MONITORIZARE				
40	Contor / smart meter	Contor bidirecțional (dublu sens) pentru managementul puterii injectate – 1 buc.		
41	Cutii sigilabile	Cutii sigilabile / suporturi contor la bornele invertoarelor, conform specificațiilor Delgaz Grid SA (pct. 4 (2) c) din ATR)		
42	Router / datalogger	Router Wi-Fi – 1 buc.; dispozitiv de achiziție date / comunicație pentru toate invertoarele		
43	Platformă de monitorizare	Acces online și aplicație mobilă, fără costuri de licență pentru beneficiar pe perioada de garanție		
G. INSTALAȚIE DE LEGARE LA PĂMÂNT ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI (IPT)				
44	Legare la pământ	Racordarea structurii, invertoarelor și TGD-PV la priza de pământ; schemă TN-S		
45	Rezistența de dispersie	Maxim 1 Ω (priză comună cu IPT) / maxim 4 Ω (priză dedicată); completare cu electrozi OL-Zn 2½" L = 1,5 m și platbandă OL-Zn 40x4 mm până la atingerea valorii		
46	IPT	Nivel de protecție IV (normal), conform I7-2011: captare, coborâri cu piese de separație, BEP, legături de echipotențializare		
47	Protecție la supratensiuni	SPD tip 2 în toate tablourile de distribuție; conductoare de legătură minim 4 mm ² Cu		

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica ofertată (se completează de ofertant)	Document justificativ (fișă/pag.)
H. SERVICII INCLUSE ÎN PREȚ				
48	Proiectare	Proiect tehnic de execuție și detalii de execuție pentru sistemul fotovoltaic (verificarea sistemului de prindere pe acoperiș, instalații electrice c.c./c.a., legare la pământ/IPT), elaborat de proiectant atestat ANRE pentru categoria de lucrări, în baza SF și a ATR; predare către beneficiar înainte de începerea montajului		
49	Transport și livrare	DDP la locul de implementare – Volovăț, str. Fabricii nr. 3, jud. Suceava		
50	Montaj și execuție	Organizare de șantier, montaj structură, module, invertore, TGD-PV, cablare, legare la pământ/IPT, de către operator economic atestat ANRE		
51	Verificări și probe	Măsurători și probe conform PE 116/94 și I7-2011 (rezistență izolație, continuitate, priză de pământ – buletine PRAM), verificare stringuri, configurare invertore		
52	Punere în funcțiune	PIF și documentația aferentă (dosarul instalației de utilizare pentru operatorul de distribuție, cf. ATR); asistență la punerea sub tensiune și la obținerea certificatului de racordare		
53	Documentație finală	Cărți tehnice, declarații de conformitate/certificate, manuale de exploatare și întreținere în limba română, schema monofilară și planuri as-built, lista pieselor de schimb pentru 2 ani de funcționare		
54	Instruire	Instruirea a minim 2 persoane din personalul beneficiarului		
I. CERINȚE GENERALE APLICABILE TUTUROR ECHIPAMENTELOR				
55	Stare echipamente	Noi, nefolosite, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrare		
56	Garantie instalație (execuție + echipamente)	Minim 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la PIF (fără a diminua garanțiile de producător de la pct. A-C)		
57	Termen de livrare, montaj și PIF	Maxim 90 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere		
58	Timp de intervenție fizică la avarie	Maxim 72 ore de la notificare		

Nr.	Caracteristica tehnică	Cerința minimă	Caracteristica ofertată (se completează de ofertant)	Document justificativ (fișă/pag.)
59	Standarde / normative	Legea nr. 10/1995, I7-2011, NTE 007/08/00, PE 116/94, P118/1-2016, normele SSM și PSI în vigoare		
60	Accesibilitate (pct. 6.1 alin. 1 din Îndrumar)	Monitorizarea și comanda sistemului accesibile prin aplicație/interfață intuitivă (web și mobil), cu afișare vizuală clară și utilizabilă și de persoane cu dizabilități; TGD-PV și echipamentele de comandă amplasate la nivelul solului, accesibile pentru operare		
61	Caracteristici de mediu (criterii GPP UE)	Echipamente conforme RoHS (Directiva 2011/65/UE) și REACH; module și invertore preluate la sfârșitul duratei de viață în regim DEEE (Directiva 2012/19/UE) – producătorul/distribuitoarea înregistrat în sistemul de gestionare DEEE; ambalajele se colectează selectiv și se predau spre reciclare		

Notă: Se atașează obligatoriu oferta tehnică detaliată (configurație, schemă monofilară de principiu, grafic de execuție) și fișele tehnice ale producătorilor (în limba română sau însoțite de traducere autorizată).

Data completării: ____ / ____ / ____

Ofertant:

(semnătura autorizată și ștampila – dacă este cazul)

Formularul 3 – Declarație privind neîncadrarea în situații de conflict de interese

OFERTANT (denumirea/numele): _____

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13, 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a _____, în calitate de _____, reprezentant legal/împuternicit al ofertantului _____, referitor la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare „Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune” în cadrul proiectului „SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL”, cod SMIS 329221, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații (art. 326 Cod penal), că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13, 14 și 15 din OUG nr. 66/2011, în raport cu persoanele menționate la pct. III.d.3 din caietul de sarcini (BULIGA ABEL-DANIEL, HURJUI MARIUS).

Declar că voi informa imediat beneficiarul dacă vor interveni modificări ale prezentei declarații pe parcursul procedurii sau al executării contractului.

Data completării: ____ / ____ / ____

Ofertant:

(semnătura autorizată și ștampila – dacă este cazul)

Formularul 4 – Declarație privind situația personală a ofertantului

OFERTANT (denumirea/numele): _____

Subsemnatul/a _____, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al _____, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații (art. 326 Cod penal), că operatorul economic nu se află în niciuna dintre situațiile care determină excluderea de la procedura competitivă, respectiv:

- nu se află în stare de faliment, lichidare, insolvență sau administrare judiciară;
- nu are activitatea suspendată și nu se află într-o situație similară;
- nu a comis în conduita profesională greșeli grave, dovedite prin orice mijloc de probă;
- nu a fost condamnat definitiv pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani, finanțarea terorismului sau alte infracțiuni asimilate;
- și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Data completării: ____ / ____ / ____

Ofertant:

(semnătura autorizată și ștampila – dacă este cazul)

Formularul 5 – Declarație privind subcontractanții (dacă este cazul)

OFERTANT (denumirea/numele): _____

Nr.	Denumire, CUI și sediu subcontractant	Partea/părțile din contract subcontractate	% din valoare	Acord subcontractant (semnătură)
1				
2				

Subcontractarea totală este interzisă. Înlocuirea subcontractanților pe parcursul contractului se face exclusiv cu acordul scris al beneficiarului, prin act adițional.

Data completării: ____ / ____ / ____

Ofertant:

(semnătura autorizată și ștampila – dacă este cazul)

Formularul 6 – Acord de asociere (dacă este cazul)

1. Părțile: S.C. _____, reprezentată prin _____, în calitate de lider al asocierii, și S.C. _____, reprezentată prin _____, în calitate de asociat.

2. Obiectul acordului: participarea la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare „Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune” în cadrul proiectului „SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL”, cod SMIS 329221, organizată de ITAL STYL S.R.L.

3. Contribuția financiară/tehnică a fiecărui asociat: lider _____%; asociat _____%. Activitățile realizate de fiecare asociat: _____.

4. Liderul asocierii, S.C. _____, este împuternicit să întocmească și să semneze oferta comună și contractul de furnizare (în cazul desemnării ca ofertă câștigătoare). Asociații răspund solidar pentru executarea contractului.

Contractul de asociere se prezintă beneficiarului cel târziu la data semnării contractului de furnizare.

Data: ____ / ____ / ____

Lider	Asociat
(semnătura autorizată și ștampila)	(semnătura autorizată și ștampila)

Formularul 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

OFERTANT (denumirea/numele): _____

Subsemnatul/a _____, CNP _____, în calitate de reprezentant legal al _____, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiune conform art. 326 Cod penal, declar pe propria răspundere că:

- Produsele și serviciile oferite respectă principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH), în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 și cu Comunicarea Comisiei 2021/C 58/01, pe întreg ciclul de viață al investiției.
- Sistemul fotovoltaic oferit nu prejudiciază semnificativ niciunul dintre cele 6 obiective de mediu: (a) atenuarea schimbărilor climatice; (b) adaptarea la schimbările climatice; (c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine; (d) tranziția către o economie circulară; (e) prevenirea și controlul poluării; (f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.
- Echipamentele nu conțin azbest și nici substanțe supuse autorizării conform Anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și respectă Directiva 2011/65/UE (RoHS), după caz.
- Deșeurile rezultate din execuție (ambalaje, resturi de cabluri etc.) vor fi colectate selectiv și predate operatorilor autorizați, în vederea reciclării/valorificării; modulele și invertoarele intră sub incidența regimului DEEE (Directiva 2012/19/UE) la sfârșitul duratei de viață.
- Raportarea privind conformitatea cu principiul DNSH se va realiza pe toată perioada de valabilitate a contractului, la solicitarea beneficiarului sau a autorităților competente.

Data completării: ____ / ____ / ____

Ofertant:

(semnătura autorizată și ștampila – dacă este cazul)

Formularul 8 – Declarație privind evitarea dublei finanțări

OFERTANT _____ (denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

privind evitarea dublei finanțări în obținerea și utilizarea fondurilor alocate prin Fondul pentru Modernizare

(model orientativ – Anexa nr. 1 la Îndrumarul metodologic)

Subsemnatul/a _____, posesor al CI/BI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, în calitate de reprezentant legal al _____, cu sediul social în _____, cod de înregistrare fiscală _____, referitor la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare „Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune” în cadrul proiectului „SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL”, cod SMIS 329221, derulată de către ITAL STYL S.R.L. în cadrul contractului de finanțare nr. 1542 din 24.04.2026, pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 18¹ din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- societatea pe care o reprezint nu a beneficiat și nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul național și/sau de la bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru activitățile specifice care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție;
- nu am cunoștință de vreo situație de „dublă finanțare”, respectiv finanțarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2020/1001.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Ministerul Energiei are dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare. Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziție, precum și obligarea ofertantului pe care îl reprezint la rambursarea sumelor care fac obiectul dublei finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului.

Data completării: ____ / ____ / ____

Ofertant:

(semnătura autorizată și ștampila – dacă este cazul)

SECȚIUNEA E – ANEXE

Anexa E.1 – Împuternicire pentru semnatarul ofertei (dacă este cazul)

OFERTANT (denumirea/numele): _____

Nr. _____ / Data _____

Subsemnatul/a _____, posesor al actului de identitate seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, CNP _____, în calitate de _____ (funcția), reprezentant legal al _____ (denumirea ofertantului),

ÎMPUTERNICESC

pe domnul/doamna _____, posesor al actului de identitate seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, CNP _____, să semneze toate documentele ofertei la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare „Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune” în cadrul proiectului „SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL”, cod SMIS 329221, organizată de ITAL STYL S.R.L., și să reprezinte ofertantul în relația cu beneficiarul pe parcursul procedurii.

Data: ____ / ____ / ____

Reprezentant legal: (semnătura autorizată și ștampila – dacă este cazul)

Anexa E.2 – Notă privind analiza DNSH și imunizarea la schimbările climatice

Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune se încadrează în categoria investițiilor cu contribuție substanțială la atenuarea schimbărilor climatice. Ofertantul poate completa analiza de mai jos cu informații specifice echipamentelor oferite, susținute de documente ale producătorului.

Obiectiv de mediu (DNSH)	Mod de respectare / justificare
1. Atenuarea schimbărilor climatice	Producție de energie din sursă solară regenerabilă: cca. 417,52 MWh/an, reducere GES 255,48 t CO ₂ echiv/an; energia este utilizată în principal pentru autoconsum (min. 70%).
2. Adaptarea la schimbările climatice	Structura este dimensionată la zăpadă ($s_k = 2,5 \text{ kN/m}^2$), vânt ($q_{ref} = 0,4 \text{ kPa}$) și seism ($a_g = 0,2 \text{ g}$); module certificate IEC 61215/61730, rezistente la $-40...+85^\circ\text{C}$; invertoare min. IP54 amplasate în interior; IPT și SPD pentru protecția la trăsnet și supratensiuni.
3. Utilizarea durabilă a resurselor de apă	Nu se generează ape uzate tehnologice; curățarea periodică a modulelor se face cu consum redus de apă, fără detergenți agresivi.
4. Tranziția către o economie circulară	Echipamente cu durată de viață lungă (module min. 25 ani performanță garantată); deșeurile din execuție se colectează selectiv și se valorifică; la sfârșitul duratei de viață modulele și invertoarele se preiau în regim DEEE.
5. Prevenirea și controlul poluării	Sistemul nu produce emisii în aer, apă sau sol în exploatare; echipamentele respectă REACH/RoHS; montajul se face în incinta existentă, pe acoperiș, cu impact temporar redus (zgomot, praf).
6. Protecția biodiversității și a ecosistemelor	Amplasament în intravilan, pe clădiri existente; nu se suprapune cu arii naturale protejate/Natura 2000; nu se ocupă teren suplimentar.

Imunizare la schimbările climatice: investiția are vulnerabilitate scăzută la fenomenele climatice extreme (valuri de căldură/frig, furtuni, zăpadă abundentă), datorită dimensionării structurii la încărcările normate, certificărilor modulelor și protecției componentelor electrice (min. IP54 / IP68 la cutiile de joncțiune).

Anexa E.3 – Documente tehnice puse la dispoziția ofertanților

- Studiu de fezabilitate „Sistem fotovoltaic on-grid montat pe acoperiș” – ITAL STYL S.R.L., proiect nr. 1160224/2024, STARTGREEN S.R.L. (varianta finală după clarificări);
- Piese desenate: IE01 – Plan de încadrare în zonă; IE02 – Plan de situație propus sistem fotovoltaic; IE03 – Plan de situație propus pentru amplasarea sistemului fotovoltaic;
- Audit electroenergetic ITAL STYL S.R.L.;
- Aviz tehnic de racordare emis de Delgaz Grid S.A.

Documentele se transmit gratuit, la cerere, pe e-mail, operatorilor economici interesați, sau pot fi consultate la sediul beneficiarului.

Anexa E.4 – Declarația de imparțialitate, confidențialitate, incompatibilitate, disponibilitate și privind conflictul de interese

(model – Anexa nr. 3 la Îndrumarul metodologic; se completează de fiecare membru al comisiei de evaluare, înainte de evaluarea ofertelor, și se atașează Raportului procedurii de achiziție)

Subsemnatul/Subsemnata _____, angajat/ă în cadrul _____, având în vedere calitatea de membru al comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția „Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune”, declar pe propria răspundere următoarele:

- sunt de acord, capabil și disponibil să particip la procesul de verificare a ofertelor în perioada _____;
- m-am familiarizat cu informațiile existente până la data prezentei;
- sunt imparțial față de toate părțile implicate;
- nu există fapte sau circumstanțe, din trecut sau prezent sau care se pot ivi în viitorul apropiat, care pot pune la îndoială imparțialitatea mea; dacă devine evident în timpul procesului că astfel de relații există sau s-au stabilit, voi înceta imediat să particip la evaluare;
- sunt de acord să nu divulg nicio informație sau document („informații confidențiale”) dezvăluite mie, descoperite sau elaborate de mine în cursul procesului de verificare și evaluare a ofertelor, care vor fi folosite numai în acest scop și nu vor fi dezvăluite unei părți terțe; nu voi păstra nicio copie a informațiilor transmise de ofertanți;
- nu mă aflu în situația unui conflict de interese și/sau a unei stări de incompatibilitate;
- nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de supervizare al acestora;
- nu sunt soț/soție și nu am cunoștință că vreo rudă sau afin până la gradul al doilea deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau face parte din consiliul de administrație/organul de supervizare al acestora;
- nu am niciun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea; nu am calitate de ofertant și nu am acordat servicii de consultanță niciunuia dintre participanți;
- în situația în care, în cursul procesului de evaluare, descopăr sau constat o legătură de natura celor menționate mai sus, mă oblig să o semnalez și să solicit încetarea de îndată a calității de membru al comisiei de evaluare.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt aplicabile prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații.

Nume și prenume: _____ Semnătură: _____ Data: _____

Anexa E.5 – Draftul contractului de furnizare

Draftul contractului de furnizare se publică împreună cu prezentul caiet de sarcini, pe web-site-ul beneficiarului (pct. 6.2 alin. 1 din Îndrumar), și conține clauzele prevăzute la pct. 6.5 alin. (7) din Îndrumar și în secțiunea III.b.

Scrisoare de înaintare

Înregistrat la sediul beneficiarului: nr. _____ / ____ / ____ / _____

Către: **ITAL STYL S.R.L.**

CUI: RO18719344 | Nr. ordine Registrul Comerțului: J33/726/2006

Adresa: Localitatea Volovăț, str. Fabricii nr. 3, județul Suceava, cod poștal 727615

Contact: BULIGA ABEL-DANIEL, manager@italstyl.ro, 0733 052 501

Ca urmare a anunțului publicat pe web-site-ul ITAL STYL S.R.L. și în presă privind procedura competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare „Sistem integrat panouri fotovoltaice 399 kWp – proiectare, furnizare, montaj și punere în funcțiune” în cadrul proiectului „SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ - ITAL STYL SRL”, cod SMIS 329221, noi, _____ (denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat oferta noastră, cuprinzând:

- a) propunerea financiară (Formularul 1 și anexa) și propunerea tehnică (Formularul 2 și oferta tehnică detaliată);
- b) documentele de calificare solicitate (Formularele 3–8, certificat constatator, beneficiar real, atestat ANRE, centralizator experiență similară);
- c) fișele tehnice ale producătorilor și certificatele solicitate (în limba română sau cu traducere autorizată).

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Data completării: ____ / ____ / _____

Ofertant:

(semnătura autorizată și ștampila – dacă este cazul)